

MAIRIE DE PIOLENC
6 RUE JEAN MOULIN
84 420 PIOLENC

Désignation du matériel

VISITE, périodicité

Deux visites d'entretien de l'ensemble des installations de climatisations et une troisième visite pour l'espace Acampado.

Les visites seront réalisées comme suit :

visite semestrielle "chauffage " : Entre Octobre/ Novembre

visites semestrielle : "climatisation": Entre Avril /Mai

visite supplémentaire pour l'espace Acampado : Entre Janvier/Février

Ecole Marcel Pagnol

SEMESTRIELLE

Désignation du matériel

VISITE, périodicité

Groupe extérieur DAIKIN FTX620K3V1B (Q 1)

Groupe intérieur DAIKIN FTX620FV1B (Q 1)

Groupe intérieur DAIKIN FXAQ-25P (Q12)

Groupe intérieur DAIKIN FXAQ32P (Q 2)

Groupe RXYSQ12TY1 (Q1)

Régulation I TOUCH CONTROL DCS5601C51 (Q 1)

Télécommande filaire (Q 6)

Salle Informatique :

FTXS20K + RXL 20L (Q1)

UNITE INTERIEURE :

Contrôle visuel des unités

Dépoussiérage et nettoyage des unités

Nettoyage et désinfection des filtres

Nettoyage et désinfection de la batterie

Nettoyage du bac de condensat

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des températures entrée / sortie d'air

Nettoyage des carrosseries

UNITE EXTERIEURE :

Vérification générale du fonctionnement

Nettoyage du condenseur à air

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des pressions HP/BP

Contrôle de l'intensité absorbée de l'unité extérieur

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorigène selon réglementation en vigueur.

Nettoyage des carrosseries

Restaurant municipal

SEMESTRIELLE

Désignation du matériel

VISITE, périodicité

Groupe intérieur LG (Q 1)

Groupe extérieur LG (Q 1)

Groupe intérieur DAIKIN (Q 6)

Groupe extérieur DAIKIN (Q 6)

Groupe extérieur FTXS20K+RXL20L(Q1)

UNITE INTERIEURE :

Contrôle visuel des unités

Dépoussiérage et nettoyage des unités

Nettoyage et désinfection des filtres

Nettoyage et désinfection de la batterie

Nettoyage du bac de condensat

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des températures entrée / sortie d'air

Nettoyage des carrosseries

UNITE EXTERIEURE :

Vérification générale du fonctionnement
Nettoyage du condenseur à air
Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat
Contrôle serrage des connexions électriques
Vérification des pressions HP/BP
Contrôle de l'intensité absorbée de l'unité extérieur
Contrôle d'étanchéité du circuit frigorigène selon réglementation en vigueur.
Nettoyage des carrosseries

Ecole de la Rocantine

SEMESTRIELLE

Désignation du matériel

VISITE, périodicité

Groupe intérieur DAIKIN RYN60E3V1B (Q2)

Groupe intérieur (Q 2)

Groupe extérieure(Q5)

Groupe intérieur (Q 7)

UNITE INTERIEURE :

Contrôle visuel des unités

Dépoussiérage et nettoyage des unités

Nettoyage et désinfection des filtres

Nettoyage et désinfection de la batterie

Nettoyage du bac de condensat

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des températures entrée / sortie d'air

Nettoyage des carrosseries

UNITE EXTERIEURE :

Vérification générale du fonctionnement

Nettoyage du condenseur à air

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des pressions HP/BP

Contrôle de l'intensité absorbée de l'unité extérieur

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorigène selon réglementation en vigueur.

Nettoyage des carrosseries

Logements communaux

Désignation du matériel

VISITE, périodicité

U Ext

3 MXS68 (Q =2)

4 MXS80 (Q= 2)

U Int

FTXS20 (Q=10)

FTXS35 (Q= 2)

FTXS 42 (Q=2)

UNITE INTERIEURE :

Contrôle visuel des unités

Dépoussiérage et nettoyage des unités

Nettoyage et désinfection des filtres

Nettoyage et désinfection de la batterie

Nettoyage du bac de condensat

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des températures entrée / sortie d'air

Nettoyage des carrosseries

UNITE EXTERIEURE :

Vérification générale du fonctionnement

Nettoyage du condenseur à air

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des pressions HP/BP

Contrôle de l'intensité absorbée de l'unité extérieur

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorigène selon réglementation en vigueur.

Nettoyage des carrosseries

Ecole Joliot Curie

SEMESTRIELLE

Désignation du matériel

VISITE, périodicité

Groupe DAIKIN FTXS 60G + RXS60G (Q 6)

Groupe FTXS25G+FTXS35G DAIKIN (Q 2)

Groupe MULTI SPLIT 2MXS50G (Q 1)

UNITE INTERIEURE :

Contrôle visuel des unités

Dépoussiérage et nettoyage des unités

Nettoyage et désinfection des filtres

Nettoyage et désinfection de la batterie

Nettoyage du bac de condensat

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des températures entrée / sortie d'air

Nettoyage des carrosseries

UNITE EXTERIEURE :

Vérification générale du fonctionnement

Nettoyage du condenseur à air

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des pressions HP/BP

Contrôle de l'intensité absorbée de l'unité extérieur

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorigène selon réglementation en vigueur.

Nettoyage des carrosseries

Hôtel de Ville

SEMESTRIELLE

Désignation du matériel

VISITE, périodicité

Groupe intérieur DAIKIN (Q 11)

Groupe extérieur (Q 6)

UNITE INTERIEURE :

Contrôle visuel des unités

Dépoussiérage et nettoyage des unités

Nettoyage et désinfection des filtres

Nettoyage et désinfection de la batterie

Nettoyage du bac de condensat

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des températures entrée / sortie d'air

Nettoyage des carrosseries

UNITE EXTERIEURE :

Vérification générale du fonctionnement

Nettoyage du condenseur à air

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des pressions HP/BP

Contrôle de l'intensité absorbée de l'unité extérieur

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorigène selon réglementation en vigueur.

Nettoyage des carrosseries

Espace Acampado

3 Visites

Désignation du matériel

VISITE, périodicité

Groupe DAIKIN VRV 3 Inverter (Q3)

-RXYQ14P / RXYQ12P /RXYQ16P

Groupe intérieure DAIKIN cassette (Q 32)

Programmation I TOUCH CONTROL (Q 1)

UNITE INTERIEURE :

Contrôle visuel des unités

Dépoussiérage et nettoyage des unités

Nettoyage et désinfection des filtres

Nettoyage et désinfection de la batterie

Nettoyage du bac de condensat

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des températures entrée / sortie d'air

Nettoyage des carrosseries

UNITE EXTERIEURE :

Vérification générale du fonctionnement

Nettoyage du condenseur à air

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des pressions HP/BP

Contrôle de l'intensité absorbée de l'unité extérieur

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorigène selon réglementation en vigueur.

Nettoyage des carrosseries

Espace JL Trintignant

SEMESTRIELLE

Désignation du matériel

VISITE, périodicité

Caisson d extraction (Q 2)

CTA DAIKIN (Q 1)

Mono split DAIKIN (Q1)

Groupe extérieur DAIKIN ERQ 250A7W1B (Q 2)

UNITE INTERIEURE :

Contrôle visuel des unités

Dépoussiérage et nettoyage des unités

Nettoyage et désinfection des filtres

Nettoyage et désinfection de la batterie

Nettoyage du bac de condensat

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des températures entrée / sortie d'air

Nettoyage des carrosseries

UNITE EXTERIEURE :

Vérification générale du fonctionnement

Nettoyage du condenseur à air

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des pressions HP/BP

Contrôle de l'intensité absorbée de l'unité extérieur

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorigène selon réglementation en vigueur.

Nettoyage des carrosseries

CTA DAIKIN ADK 13000

Dépoussiérage et nettoyage de la CTA

Nettoyage et désinfection des filtres

Remplacement des filtres tout les 18 mois

Nettoyage et désinfection de la batterie

Nettoyage du bac de condensat

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des températures entrée / sortie d'air

Vérification du moteur de soufflage

Vérification des courroies et remplacement une fois par an

Caisson d'extracteur:

Vérification du bon fonctionnement des moteurs

Contrôle des courroies et remplacement une fois par an

Contrôle des intensités moteurs

Pôle Socio-Culturel

SEMESTRIELLE

Désignation du matériel

VISITE, périodicité

PAC MITSUBISHI ECOI DAN (Q 2)

PC + radiateurs

Groupe intérieure DAIKIN (16)

Groupe extérieure DAIKIN (14)

circulateur double SALMSON (Q 2)

Transmetteur téléphonique (Q 1)

Circulateur DAB (Q 1)

Vase expansion (Q1)

UNITE INTERIEURE :

Contrôle visuel des unités

Dépoussiérage et nettoyage des unités

Nettoyage et désinfection des filtres

Nettoyage et désinfection de la batterie

Nettoyage du bac de condensat

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des températures entrée / sortie d'air

Nettoyage des carrosseries

UNITE EXTERIEURE :

Vérification générale du fonctionnement

Nettoyage du condenseur à air

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des pressions HP/BP

Contrôle de l'intensité absorbée de l'unité extérieur

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorigène selon réglementation en vigueur.

Nettoyage des carrosseries

Salle des Fêtes

SEMESTRIEL

Désignation du matériel

VISITE, périodicité

Groupe intérieur DAIKIN FHA140 C (Q4)

Groupe extérieur DAIKIN RZQG140Y1 (Q4)

UNITE INTERIEURE :

Contrôle visuel des unités

Dépoussiérage et nettoyage des unités

Nettoyage et désinfection des filtres

Nettoyage et désinfection de la batterie

Nettoyage du bac de condensat

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des températures entrée / sortie d'air

Nettoyage des carrosseries

UNITE EXTERIEURE :

Vérification générale du fonctionnement

Nettoyage du condenseur à air

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des pressions HP/BP

Contrôle de l'intensité absorbée de l'unité extérieur

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorigène selon réglementation en vigueur.

Nettoyage des carrosseries

Stade Pierre GRILLET

SEMESTRIEL

Désignation du matériel

VISITE, périodicité

Groupe extérieur DAIKIN RXSB20 (Q 1)

Groupe intérieur DAIKIN FTXB20 (Q 1)

UNITE INTERIEURE :

Contrôle visuel des unités

Dépoussiérage et nettoyage des unités

Nettoyage et désinfection des filtres

Nettoyage et désinfection de la batterie

Nettoyage du bac de condensat

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des températures entrée / sortie d'air

Nettoyage des carrosseries

UNITE EXTERIEURE :

Vérification générale du fonctionnement

Nettoyage du condenseur à air

Vérification de la bonne évacuation des écoulements condensat

Contrôle serrage des connexions électriques

Vérification des pressions HP/BP

Contrôle de l'intensité absorbée de l'unité extérieur

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorigène selon réglementation en vigueur.

Nettoyage des carrosseries