

CHAUDIERE GAZ école Rocantine , Joliot Curie et Marcel PAGNOL	FRÉQUENCE					
NATURE DES INTERVENTIONS	H	Q	M	T	S	A
<p>L'ensemble des prestations ci-dessous sont à réaliser dans le respect des Notices d'entretien du Fabricant.</p>						
- Ramonage cheminée						X
- Ramonage Générateur						X
- Entretien brûleur, comprenant :						X
* Démontage, nettoyage et remontage:						X
. Des filtres des pompes d'aspiration,						X
. Des gicleurs ou injecteurs,						X
. Des électrodes d'allumage,						X
. Des accroches-flamme,						X
. Des canons,						X
. Des cellules.						X
* Essais et vérification des organes de sécurité					X	
* Contrôle de la pression de combustible					X	
* Contrôle de l'étanchéité des circuits					X	
* Contrôle de la combustion, comprenant:					X	
. Dépression ou surpression aux foyers ou buses du Générateur,					X	
. Indice de noircissement des fumées,					X	
. Température des gaz de combustion, sortie Générateur,					X	
. Teneur en CO2 et en CO,					X	
.Détermination du rendement Générateur.					X	
- Contrôle des températures de départ et retour d'eau Générateur.					X	
- Contrôle du bon fonctionnement des systèmes de régulation et de sécurité					X	
Générateur, à savoir:					X	
* Thermostat limiteur.					X	

ANNEXE

FREQUENCE DES MAINTENANCES

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR école Rocantine	FRÉQUENCE					
NATURE DES INTERVENTIONS	H	Q	M	T	S	A
L'ensemble des prestations ci-dessous sont à réaliser dans le respect des Notices d'entretien du Fabricant.						
- Contrôle encrassement filtres					X	
- Nettoyage des filtres					X	
- Remplacement des filtres						X
- Mesures T° entrée & sortie					X	
- Contrôle encrassement des batteries à eau					X	
- Contrôle du bon fonctionnement des vannes 3 voies					X	
- Contrôle du bon fonctionnement organes de commandes					X	
- Contrôle du bon fonctionnement des moteurs électriques					X	
- Contrôle du bon fonctionnement ventilateurs, tension courroie, remplacement si nécessaire					X	
- Contrôle du bon fonctionnement des thermostats de régulation et asservissements					X	
- Purge éventuelle de la batterie						X
- Contrôle de l'état du calorifuge au droit des batteries					X	
- Contrôle de l'écoulement des condensats (batteries froides)					X	
- Nettoyage des bacs de récupérations des condensats					X	
Nettoyage bouches diffusion & grilles de reprises					X	

ANNEXE

FREQUENCE DES MAINTENANCES

VENTILO-CONVECTEUR RESTAURANT MUNICIPAL	FRÉQUENCE					
NATURE DES INTERVENTIONS	H	Q	M	T	S	A
- Nettoyage des filtres					X	
- Remplacements des filtres						X
- Contrôle du bon fonctionnement des vannes 3 voies					X	
- Contrôle du bon fonctionnement ventilateurs					X	
- Contrôle du bon fonctionnement des thermostats de régulation et asservissements					X	
- Purge éventuelle de la batterie						X
- Contrôle de l'état du calorifuge au droit des batteries					X	
- Contrôle de l'écoulement des condensats (batteries froides)					X	
- Nettoyage des bacs de récupérations des condensats.					X	

PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE ROCANTINE	FRÉQUENCE					
NATURE DES INTERVENTIONS	H	Q	M	T	S	A
<p>L'ensemble des prestations ci-dessous sont à réaliser dans le respect des Notices d'entretien du Fabricant.</p>						
- Contrôle de la température de puisage					X	
- Détection des fuites éventuelles					X	
- Contrôle des thermostats					X	
- Contrôle des dégazeurs					X	
- Contrôle de l'état général du Préparateur ECS					X	
- Contrôle de l'Échangeur primaire					X	
- Purge					X	
- Contrôle des résistances					X	